

**Uponor Messstellenmarkierung**


zur Ausweisung einer Messstelle für die Feuchtemessung im Estrich, mit rotem Markierungsende.

Die Befestigung auf der Abdeckung gem. DIN 18560 erfolgt mittels Klebestreifen. Die Abdeckung wird nicht zerstört. Der Mindestabstand von der Messstelle bis zum nächsten Heizungsrohr muss 10 cm betragen.

Materialbedarf: 1 St. / Raum oder grösser 50 m<sup>2</sup> entsprechend mehr.

Werkstoff: Rundstab Kautschuk, Fuss aus Kunststoff mit Klebestreifen



Orig. Nr.	Gewicht kg	 Stück		CHF Stück
1000083	0.004	1	31317-0716	7.85

